



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
ТРАНСЭНЕРГО

КУЙБЫШЕВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ
САМАРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Ул. 22 Партсъезга,
г. Самара, 443083,
Тел.: (846) 303-76-77, факс: (846) 303-76-77

Главному инженеру
Куйбышевской дирекции
по энергообеспечению
Е.В. Юраеву

от 24.10.2018 № АТ-116/2018-059

В Самарской дистанции электроснабжения на тяговых подстанциях Кряж и Силикатная 3.08.2018г. и 19.08.2018г были установлены термоиндикаторные наклейки на присоединения оборудования РУ-3,3 кВ. В ходе эксплуатации по тяговой подстанции Силикатная было выявлено срабатывание термоиндикаторных наклеек на следующих присоединениях:

- Р-2Ф1-3,3кВ;
- Шина БВФ1-3,3 кВ;
- Шина БФФ2-3,3.

В последствии выявленный нагрев был подтвержден тепловизионным обследованием.

Главный инженер Самарской
дистанции электроснабжения

А.И. Моисеев